

Junta de Freguesia de Cimbres – CASA MORTUÁRIA DE CIMBRES

REDE DE ÁGUA

Pressão no início da rede : 3.00 [Kg/cm²] | Pressão mínima existente : 2.01 [Kg/cm²] | Dispositivo mais desfavorável : " - " - Wc1 Lavatório

Designação	Troço	Dispos a Jus.	Caudal [L/s]		Veloc. [m/s]	Pressão [Kg/cm ²]			Posição	Diâmetro		Dispositivo
			Acumulado	Cálculo		Inicial	Final	Perda		Cálculo	Nominal	
" "	2 - 3	6	1.00	0.55	1.35	2.80	2.57	0.22	HORI	22.7	25x2.3	Wc2 : Boca de rega [15 mm]
" "	3 - 4	5	0.70	0.46	1.77	2.57	2.52	0.06	HORI	18.1	20x1.9	
" "	4 - 5	1	0.10	0.10	1.27	2.52	2.42	0.10	HORI	10.0	12x2.0	Wc2 : Lavatório
" "	4 - 6	4	0.60	0.42	1.63	2.52	2.42	0.10	HORI	18.1	20x1.9	Wc2 : Autoclismo p/retrete
" "	6 - 7	3	0.50	0.38	1.49	2.42	2.35	0.07	HORI	18.1	20x1.9	
" "	7 - 8	3	0.50	0.38	1.49	2.35	2.10	0.25	VERT	18.1	20x1.9	Wc1 : Autoclismo p/retrete
" "	8 - 9	2	0.40	0.34	1.33	2.10	2.06	0.04	HORI	18.1	20x1.9	Wc1 : Boca de rega [15 mm]
" "	9 - 10	1	0.10	0.10	1.27	2.06	2.01	0.05	HORI	10.0	12x2.0	Wc1 : Lavatório